МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник головного державного санітарного лікаря України
О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17.09. 2014р. № 05.03.02-04/ 57981

Коагулянти для очищення води «Pro-AQUA 18», «Pro-AQUA HB», «Pro-AQUA SB», виготовлені згідно з ТУ У 24.1-19155069-013:2009 «Коагулянти для очищення води «Pro-AQUA». Технічні умови»
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.13.31-50.00
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для очищення води питного і промислового призначення, стічних вод, а також для технологічних процесів різних галузей виробництва
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» , Україна, 70605, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Крупської, 243, тел.: (06165) 3-12-30, код ЄДРПОУ: 03327724.
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТзОВ «Поліпром», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 5, тел.: (056) 770-04-83, код ЄДРПОУ: 19155069
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизняна продукція
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Якість питної води після обробки коагулянтами відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», вміст (мг/л): алюмінію ≤ 0,5; міді ≤ 1,0; цинку ≤ 1,0; свинцю ≤ 0,01; кадмію ≤ 0,001.
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Під час застосування коагулянту необхідно дотримуватися вимог інструкції виробника щодо зберігання, застосування та нормативних документів, зокрема, ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санітарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (у повітрі робочої зони гранично допустима концентрація гідроксиду алюмінію - 6 мг/м куб.). Особи, що зайняті у технологічному процесі, повинні забезпечуватись спецодягом та рукавичками, у випадках аварій необхідно використовувати протигази (ГОСТ 12.4.121). Слід передбачити припливно-витяжну вентиляцію приміщень за ГОСТ 12.4.021 та герметизацію обладнання та комунікацій. Зберігати реагент при температурі від мінус 18 градусів С до плюс 40 градусів С.
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Коагулянти для очищення води «Pro-AQUA

Пронозов

18», «Pro-AQUA HB», «Pro-AQUA SB», виготовлені згідно з ТУ У 24.1-19155069-013:2009 «Коагулянти для очищення води «Pro-AQUA». Технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: дванадцять місяців

Повинна надаватись інструкція щодо зберігання та використання

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 01.10.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує, вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує, вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Якість питної води після обробки коагулянтами повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», вміст (мг/л): алюмінію ≤ 0,5; міді ≤ 1,0; цинку ≤ 1,0; свинцю ≤ 0,01; кадмію ≤ 0,001.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-81

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 2364 від 04.09.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Полька Н.С.